

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому муниципальному району

Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:
ond_oktyabrsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Октябрьского района»,

Директор Базай Татьяна Леонидовна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 7 июня 2021 года № 26 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.06.21 года по 21.06.21 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Шаховал Павел Анатольевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Октябрьского района», с.Покровка, ул. Октябрьская 10

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директор Базай Татьяна Леонидовна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	11.01.22	
2	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	11.01.22	
3	Не предоставлена уточненная декларация пожарной безопасности в	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	11.01.22	

	отношении здания.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64		
4	Руководитель объекта и ответственный за пожарную безопасность не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.	НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31; Правила противопожарного режима в РФ п. 3	11.01.22	
5	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	11.01.22	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Октябрьского
муниципального района по пожарному надзору
Шаховал Павел Анатольевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 21 " 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

V 
(подпись)
" 21 " 06 2021 г.

Директор Базай Татьяна Леонидовна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору